

### Zadání:

Posoudit z hlediska statického navržené řešení provizorního zastřešení památkově chráněného objektu čp.102 na náměstí 5.května v Žatci.

### Podklady:

- prohlídka na místě zpracovatelem posouzení – Ing.Kuncl 01/2016
- PD provizorního zastřešení – Ing.Růžička,zak.č.1215-1187 z 12/2015

### Posouzení:

Stav objektu je dostatečně popsán v projektové dokumentaci Ing.Růžičky.Stav je havarijní s množstvím zříceného materiálu různě zahliněného

Prostor i zdivo jsou zarostlé náletovou zelení.

Stabilitu zbylých konstrukcí a riziko jejich zřícení při přípravných pracích,před pokládkou provizorního zastřešení nelze v současném stavu specifikovat.Stav bude hodnocen až v průběhu jejich odkrývání.

Práce musí být prováděny postupným rozebíráním firmou, která má zkušenosti se sanačními pracemi (nikoliv pouze bouracími).Postup bude konzultován se statikem a projektantem zastřešení.

